



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13178

检 验 报 告

TEST REPORT

报告号 Report No.: ZB-WJC2024-054

样品名称 FOSB
Product _____

委托单位 河北源野印象木业有限公司
Applicant _____

生产单位 河北源野印象木业有限公司
Manufacturer _____

检验类别 委托检验
Type of Test Commission _____

中北国检(北京)检测科技有限公司
Zhongbei Int'l Testing Technology Co., Ltd.



说 明

1. 本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 检验检测报告无编制、审核、批准人签字，或涂改，或未盖本中心红色“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构书面批准，不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传，检验检测报告不得用于产品宣传广告。

Introduction

1. The Institute is responsible for the test data and ensures all tests scientificity, fairness and accuracy. We promise to keep the sample and technical information provided by client confidential.
2. The report is invalid without the signatures of organizer, inspector and approver, or altered, without the red seal of 'Special seal for inspection and detection' of our bodies.
3. Prohibit the unauthorized use of test results for improper publicity without the written approval of the agency. Test reports should not be used for product promotion ads.

中北国检（北京）检测科技有限公司

Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.

地址：北京市北京经济技术开发区科创四街 36 号院 5 号楼一层

Address : 1/F., Building 5, Yard 36, Kechuang 4th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, China

电话(Tel): 010-87220578

传真(Fax): 010-87220578

电邮(E-mail): ZBGJJC@126 .com

邮编(Postcode): 100176

中北国检（北京）检测科技有限公司

Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告

Test Report

编号：ZB-WJC2024-054

共 2 页第 1 页

样品名称 Sample Description	FOSB	型号规格 Model Type	/
		商标 Brand	源野印象
委托单位 Applicant	河北源野印象木业有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	河北源野印象木业有限公司	样品等级 Sample Grade	/
抽样地点 Sampling place	/	到样日期 Sampling Date	2024-08-06
样品数量 Sample Quantity	3 块 600×600×18 (mm)	送样人 Delivering Name	张鹏
抽样基数 Sampling Base	/	原编号/生产日期 Productive Number & Date	/
抽样人 Sampler	/	样品抽样日期 Sample Collection Date	/
检验日期 Test Date	2024 年 08 月 07 日至 2024 年 08 月 14 日		
检验依据 Test Standards	GB/T41715-2022 《定向刨花板》		
检验项目 Test Items	静曲强度、弹性模量、防潮性能-沸水煮后内结合强度。		
检验结论 Test Conclusion	检验结果详见附页。 检验检测专用章(Test stamp) 签发日期(date of issue)2024 年 08 月 14 日		
备注 Remarks	①封样方式：塑料薄膜 Plastic Film ； ②胶粘剂类型： ③样品类型：潮湿状态下承载型细表面定向刨花板（F-OSB/3 型），检测项目按（F-OSB/3 型）判定。 ④是否砂光：/。		
声 明 Statements	1.样品信息及生产单位信息由委托单位提供。 2. 送样委托检验检测数据仅对来样负责。 3. 除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告。		

批准：

Approved by

审核：

Inspected by

编制：

Compiled by

中北国检（北京）检测科技有限公司

Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告

Test Report

编号：ZB-WJC2024-054

共 2 页第 2 页

执行标准		GB/T41715-2022《定向刨花板》				
产品名称		FOSB		规格型号	/	
序号	检验项目			标准要求规格限（ μ_L, μ_U ）	检测结果	单项判定
				公称厚度 t （ $18\text{mm} \leq t \leq 25\text{mm}$ ）		
1	静曲强度（主向）			$\geq 16\text{MPa}$	$X_{5\%}$: 16.0MPa	符合
2	静曲强度（次向）			$\geq 11\text{ MPa}$	$X_{5\%}$: 15.4MPa	符合
3	弹性模量（主向）			$\geq 2300\text{ MPa}$	$X_{5\%}$: 2300MPa	符合
4	弹性模量（次向）			$\geq 1500\text{ MPa}$	$X_{5\%}$: 2340MPa	符合
5	防潮性能	选项 2	沸水煮试验后内结合强度	$\geq 0.12\text{ MPa}$	$X_{5\%}$: 0.15MPa	符合

以下空白 The following is blank.

